PIANTA PIANO INTERRATO
scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100



PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:100

32 posti letto



PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:100

25 posti letto



PARTICOLARE SCALA A PIOLI ESTERNA

CONFORME AL PUNTO e) ART. 26.3 DEL D.M. 9 aprile 1994

scala 1:50



PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST
scala 1:100

PROSPETTO NORD
scala 1:100

PROSPETTO SUD
scala 1:100



PROSPETTO EST
scala 1:100



SEZIONE A/A
scala 1:100



STUDIO TECNICO ING. MARIO MARZANI			VIA DELL'AERONAUTICA 18 24035 CURNO (BG) TEL 035 464280 FAX 035464281 @MAIL marzani@fan.it
DISEGNATORE S.M.	COMMITTENTE	COMUNE DI VALBONDIONE	DATA CREAZIONE 28.11.2017
APPROVATO M.M.	CANTIERE	RIFUGIO BARBELLINO	DATA SALVATAGGIO 15.12.2017
OGGETTO DISEGNO		RICHIESTA PARERE PREVENTIVO VVF PROGETTO ESECUTIVO - STATO DI FATTO: PIANTE / PROSPETTI / SEZIONI	NOME FILE 102-17
			SCALA 1:100

COMMESSA 102-17

TAVOLA 1.0

LEGENDA VV.F.

- Sistemi di vie d'uscita
- Estintore portatile a polvere Classe A–B–C 21A 89B
- Interruttore generale energia elettrica
- Serramenti resistenti al fuoco REI 60
- Murature REI 60
- rivestimenti con materiale classe 0

PARTICOLARE SCALA A PIOLI ESTERNA

CONFORME AL PUNTO e) ART. 26.3 DEL D.M. 9 aprile 1994

scala 1:50



PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PIANTA PIANO INTERRATO
scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100



N.B.
PORTA LOCALE SCALE: INSTALLARE PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
PORTE DI USCITA: INVERTIRE APERTURA ED INSTALLARE PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:100

32 posti letto



N.B.
PORTA LOCALE SCALE: DA INVERTIRE APERTURA, A SPINTA VERSO IL VANO SCALE, E INSTALLARE PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

N.B.
N. W.C. CON LAVABO 1 OGNI 25 POSTI LETTO=38POSTI LETTO/25=1,52WC < 2WC
N. DOCCE ALMENO UNA = VERIFICATO (DOCCIA DI PERTINENZA SITUATA AL PIANO TERRA)
VOLUME MINIMO DI 10m3 PER STANZA = VERIFICATO
VOLUME MINIMO PARI A 3,5m3 PER POSTO LETTO IN LOCALI SOTTOTETTO = VERIFICATO
VOLUME MINIMO PARI A 4m3 PER POSTO LETTO IN CAMERE = VERIFICATO

PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:100

25 posti letto



N.B.
PORTA LOCALE SCALE: DA INVERTIRE APERTURA, A SPINTA VERSO IL VANO SCALE, E INSTALLARE PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

N.B.
N. W.C. CON LAVABO 1 OGNI 25 POSTI LETTO=38POSTI LETTO/25=1,52WC < 2WC
N. DOCCE ALMENO UNA = VERIFICATO (DOCCIA DI PERTINENZA SITUATA AL PIANO TERRA)
VOLUME MINIMO DI 10m3 PER STANZA = VERIFICATO
VOLUME MINIMO PARI A 3,5m3 PER POSTO LETTO IN LOCALI SOTTOTETTO = VERIFICATO
VOLUME MINIMO PARI A 4m3 PER POSTO LETTO IN CAMERE = VERIFICATO

PROSPETTO SUD
scala 1:100



PROSPETTO OVEST
scala 1:100



PROSPETTO NORD
scala 1:100



PROSPETTO EST
scala 1:100



SEZIONE A/A
scala 1:100



STUDIO TECNICO
ING. MARIO MARZANI

VIA DELL'AERONAUTICA 18
24035 CURNO (BG)
TEL 035 464280
FAX 035464281
@MAIL marzani@fan.it

DISEGNATORE S.M.	COMMITTENTE	COMUNE DI VALBONDIONE	DATA CREAZIONE 28.11.2017	COMMESSA 102-17
APPROVATO M.M.	CANTIERE	RIFUGIO BARBELLINO	DATA SALVATAGGIO 15.12.2017	
OGGETTO DISEGNO		RICHIESTA PARERE PREVENTIVO VVF PROGETTO ESECUTIVO - PROGETTO: PIANTE / PROSPETTI / SEZIONI	NOME FILE 102-17	TAVOLA 2.0
			SCALA 1:100	